



דין וחשבון על בדיקה מס' 8511206587/1

בא במקום ד"ח מס' 8511206587

פרטי ההזמנה

שם המזמין	פוליביד קיבוץ משמר הנגב
מענו	ד.ג. הנגב, משמר הנגב 85315
תאריך ההזמנה	19/06/05

דין וחשבון על מוצר

ארגז הפרדה מפוליסטירן מוקצף במידות כ- 600x500x250 מ"מ, מכונה ע"י המזמין : "חלול 700".
---

פללי:

לפי דברי המזמין, הבדיקה נועדה לצורך ההשוואה בין כשל בבדיקה ותפירת קרקע פעילה (מניעת העברת הלחצים לרצפה וסדיקתה).

**תוצאות הבדיקה**

מס'	שלב	שעה	שקיעה (מ"מ)			
			D	C	B	A
1	התחלה	11:30	0.00	0.00	0.00	0.00
	העמסה של 600 ק"ג/מ"ר	11:40	0.06	4.16	5.40	6.80
		12:10	3.81	6.19	24.37	27.25
2	העמסה של 650 ק"ג/מ"ר	12:45	7.45	7.85	29.30	32.36
3	העמסה של 700 ק"ג/מ"ר	13:15	11.59	10.36	33.24	38.36
4	העמסה של 700 ק"ג/מ"ר	13:45	13.60	11.59	35.60	40.56

בדיקת העמסה הופסקה בתום הניסוי עם קריסת סכיני הארגז ושקיעה נמשכת.

שם החותם : מהנדס משה חיים  
תפקידו : ראש ענף מוצרי שלד וגימור

18/07/05