



מכון התקנים הישראלי

המעבדה לחומרי בניין

תעודת בדיקה מס' 8711211733/1
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953
תעדה זו באה במקום ומבטלת תעודה מס. 8711211733

פרטי ההזמנה

שם המזמין : פוליביד , ביח"ר ליצור פוליסטירן מוקצף
מענו : קבוץ משמר הנגב 85315
תאריך ההזמנה : 9/07/2007

תיאור המוצר

דוגמת פוליסטירן מוקצף לבן מכונה ע"י המזמין דגם EPS, F30, תוצרת חבי פוליביד.

פרטי הנטילה

הדוגמה ניטלה בתאריך : 1/07/2007
הדוגמה נחרה ע"י בא כוח : המזמין
מקום הנטילה : הדוגמה הובאה ע"י המזמין

מהות הבדיקה

<p>(1) קביעת דרגת התלקחות, צפיפות עשן, עיוות צורה והטיפטוף לפי הסעיפים : (2.3.5, 2.4 ו- 2.5 שבת"י 755 מיולי 1998 : "תגובות בשריפה של חומרי בנייה – שיטות בדיקה וסיווג". (2) תעודה זו אינה כוללת סעיף 2.6 של התקן 755 המתייחס לבדיקת "סיכון כולל של הגזים הרעילים הנפלטים בשעת שריפה.</p>
--

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בה אלא במלואה	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק	מסמך זה בלבד אינו מספיק לשחרור טובין מהמכס.
---	--	---

א. בדיקה חלקית

<p>1. הדוגמה הנייל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (1998) כדלהלן: דרגת התלקחות B2- (בי שתיים) דרגת צפיפות עשן 1 - (אחת) דרגת עיוות צורה והטיפטוף 2 - (שתיים)</p> <p>2. לצורך קביעת התאמת המוצר לדרישות הדליקות יש להשוות את תוצאות הבדיקה הנייל עם הסיווג הנדרש בתקן הישראלי ת"י 921 מדצמבר 1998 : "תגובות בשריפה של חומרי בנייה".</p> <p>הערה : דרגת צפיפות עשן נקבעה בעבור המוצר שעוביו כ- 25 מ"מ. (פרטים ראה בגוף התעודה).</p>
--

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותם : מהנדס רכרד גורה MSc
תפקידו : ראש ענף אש

שם החותם : מליקוב סרגי
תפקידו : מהנדס בודק

09/08/2007