

**תעודת בדיקה מספר 9111922420**

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין : פוליביד ביח"ר ליצור מוצרי פוליסטרו מוקצף  
 מענו : ד.נ. הנגב משמר הנגב 85315  
 תאריך ההזמנה : 11/08/22

**תאור המוצר**

חומרי בניה  
 הדגם הנבדק : . תאורו: לוח טרמי-"פולי-אש"  
 שם היצרן: פוליביד  
 (לפרטים נוספים ראה תאור מורחב של המוצר)

**פרטי הנטילה**

המדגם ניטל בתאריך : 10/10/12 הנוטל: המזמין

**מהות הבדיקה**

סיווג החומר לפי סעיפים: 2.3.2-התפשטות האש, 2.4-צפיפות העשן, 2.5-עלוות הצורה, ההתפרקות והטיפטוף של התקן הישראלי ת"י 755 - תגובות בשרפה של חומרי בנייה-שיטות בדיקה וסיווג, מדצמבר 2010

**תוצאות הבדיקה במסמך זה מתליחסות רק לפריט שנבדק.**

מסמך זה מכיל 3 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.

**מסקנות בדיקה חלקית**

הדוגמה הנ"ל שנבדקה סווגה לפי אמות המידה בת"י 755 (2010) כדלהלן:  
 דרגת התלקחות - V (חמש)  
 דרגת צפיפות עשן - 4 (ארבע)  
 דרגת עלוות צורה והטיפטוף - 3 (שלוש)  
 הערות -  
 כינוי הדגם ושם הייצרן שצויינו לעיל נכתבו בהתאם להצהרת מזמין הבדיקה.  
 תעודה זו באה במקום ומבטלת תעודה מס' 9011227912 פרוט מצוי בדפים הבאים של מסמך זה.

2011/09/01

תאריך הדפסה מקורי  
[www.sii.org.il](http://www.sii.org.il)

03-6465233 פקס' 03-6465190 טל' 03-6465080 פקס'

מסמך זה אינו היתר

שם החותם: מליקוב סרג'י

תפקידו: בודק

תאריך: 2011/08/31

שם החותם: גורה רמרדו

תפקידו: ממונה

תאריך: 2011/08/31

ענף מוצרי גימור: טל' 03-6465225 פקס' 03-6465059 ענף מוצרי שולד: טל' 03-6465230 פקס' 03-6467659 ענף אש: טל' 03-6465190 פקס' 03-6465233