

דין וחשבון בדיקה מס': 8612251341

פרטי ההזמנה:

שם המזמין	: פוליביד מוצרי פוליסטירן מוקצף
מענו	: קיבוץ משמר הנגב ד.ג. הנגב 85315
תאריך ההזמנה	: 07.11.06
הדוגמא נבחרה על-ידי בא כח ונתקבלה במכון בתאריך	: המזמין גב' רויטל ברדה
	: 07.11.06

בדיקה של:

דוגמה של פוליסטירן מוקצף (M) מסומן: F-12 איזוצף, (לוחות שעברו דחיסה).

מהות הבדיקה:

בדיקות לפי ת"י 1229 חלק 1:
"פלסטיק מוקצף קשיח לבידוד טרמי: לוחות" ספטמבר 1984.

תוצאות הבדיקה:

סעיף התקן	התכונה	דרישות ת"י 1229 חלק 1: עבור פוליסטירן	תוצאות	התאמה לדרישות ת"י 1229 חלק 1
202.1	מסה סגולית (ק"ג/מ"ק)	מינ' 15	15	מתאים
202.2	חוזק הלחיצה או מאמץ הלחיצה בעיווי 10% (קילופסקל)	מינ' 50	41	מתאים
202.3	מוליכות חום סגולית בטמפ' 23 °צ' (מיליווט למטר למעלת קלווין)	מקס' 37	41.5	מתאים
202.4	שינוי המידות בטמפרטורה ° ±2 70 צ' 48 שעות (%)	מקס' 5	אין שינוי	מתאים

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.

מסמך זה מכיל 1 דף. אין לשכפל או להציג מסמך זה שלא בשלמותו.

M.Sc מהרלב
מהנדס ראשי לטקסטיל נייר ועור
תאריך חתימה:

תאריך הדפסת המסמך: 17 דצמבר 2006
doc.8612251341\אשנת עבודה 2006\טקסטיל\דצמבר\8612251341.doc

18-12-2006