

דין וחשבון על בדיקה מס' 7211901394

**פרטי ההזמנה**

שם המזמין	: ביד טק טכנולוגיות בע"מ
מענו	: ד.ג. משמר הנגב 85315
תאריך ההזמנה	: 04/07/2022

**דין וחשבון על מוצר**

לוח בידוד בידוד בעובי 30 מ"מ מכונה : פוליאש אקסטרה תוצרת "פוליביד"
--

**פרטי בדיקה**

הבדיקה בוצעה בתאריך : 05/07/2022 הנוטל בא כח : המזמין
גודל המדגם : לוח במידות כ 30 X 30 ס"מ

**מהות הבדיקה**

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק מתיחה במשיכה צרית (לפי שיטה מסומנת ב ת"י 1920.1)
---

--

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
---

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.
--

**תוצאות הבדיקה**

כללי תוצאות הבדיקה ראה בדף מס' 2.
--------------------------------------

שם המאשר : זהר פיסיק

שם הבודק : איגור אלפרין

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

תפקידו : טכנאי בודק

11/07/2022

דין וחשבון על בדיקה מס' 7211901394

דף 2 מתוך 2 דפים

**תוצאות הבדיקה**

הערות	חוזק מתיחה (ב מג"פס)	מספר	כינוי הדוגמה ותאורה
כשל בשכבות הלוח בידוד ראה תמונה	0.14	1	לוח בידוד בעובי 30 מ"מ
כשל בשכבות הלוח בידוד ראה תמונה	0.16	2	
כשל בשכבות הלוח בידוד ראה תמונה	0.16	3	

תמונות



חשבונית/

תל-אביב/ אבירים פוליביד