

דין וחשבון על בדיקה מס' 7211901394

פרטי ההזמנה

שם המזמין	: ביד טק טכנולוגיות בע"מ
מענו	: ד.ג. משמר הנגב 85315
תאריך ההזמנה	: 04/07/2022

דין וחשבון על מוצר

לוח בידוד בידוד בעובי 50 מ"מ מכונה : פוליאש חדרים רטובים תוצרת : "פוליביד"

פרטי בדיקה

הבדיקה בוצעה בתאריך : 05/07/2022 הנוטל בא כח : המזמין
גודל המדגם : לוח במידות כ 59 X 50 ס"מ

מהות הבדיקה

לפי בקשת המזמין בדיקת חוזק מתיחה במשיכה צרית
(לפי שיטה מסומנת ב ת"י 1920.1)

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.

דו"ח זה מכיל 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלואו.

תוצאות הבדיקה

כללי
תוצאות הבדיקה ראה בדף מס' 2.

שם המאשר : זהר פיסיק

תפקידו : ראש מדור חומרי איטום וציפויים

שם הבודק : איגור אלפרין

תפקידו : טכנאי בודק

11/07/2022

דין וחשבון על בדיקה מס' 7211901393

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	חוזק מתיחה (ב מג"פס)	מספר	כינוי הדוגמה ותאורה
כשל בשכבות הלוח בידוד ראה תמונה	0.24	1	לוח בידוד בעובי 50 מ"מ
כשל בשכבות הלוח בידוד ראה תמונה	0.25	2	
כשל בשכבות הלוח בידוד ראה תמונה	0.25	3	

תמונות



חשבונית/

תל-אביב/ אביזרים פוליביד