

## דין וחשבון על בדיקה מס' 9311900318

## פרטי ההזמנה

שם המזמין	: פוליביד תעשיות אגש"ח בע"מ	לידי: מהנדס גיא נני
מענו	: משמר הנגב, משמר הנגב 85315	
תאריך ההזמנה	: 15/01/13	

## דין וחשבון על מוצר

לוח של חומר המכונה ע"י המזמין: "פוליאש", עשוי מתערובת צמנטית המכילה פוליסטרן מוקצף. תאריך יציקת החומר: 13/12/12
---

## פרטי הנטילה

תאריך קבלה: 15/01/13
הדוגמה נבחרה ע"י בא כח: המזמין

## מהות הבדיקה

קביעת חוזק במתיחה צירית לפי שיטת התקן הישראלי ת"י 1414 חלק 1: "מערכת מערכת בידוד תרמי בניינים – מערכת טיח תרמי חיצוני", מרס 1998, שבסעיף 4.3.
---

דו"ח זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו.	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק.
--	---

## תוצאות הבדיקה

תוצאות הבדיקות מובאות בדף מס' 2.
----------------------------------

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן.

שם החותמת: מהנדסת סופיה חולוסטוי  
 תפקידה: ראש מדור מוצרי שלד

שם החותם: מהנדס משה חיים  
 תפקידו: ראש ענף מוצרי שלד וגימור

23/01/13

דין וחשבון על בדיקה מס' 9311900318

דף מס' 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה

הערות	ממוצע	דוגמה מס'					התכונה הנבדקת	מס'
		5	4	3	2	1		
הבדיקה בוצעה באמצעות מכשיר שליפה עד 1KN.	0.11	0.11	0.12	0.08	0.11	0.13	חוזק במתיחה (מגפ"ס)	1

הערה כללית: הבדיקה בוצעה לאחר 28 יום מתאריך יציקת החומר.

חשבונית/

הדפסות משה

תל-אביב/ 23/01/13